

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шарыпово, Шарыповскому и
Ужурскому районам

662312, г. Шарыпово, 1-й м-он. д. 4, пом. 102, т. 8(39153) 27-9-87, e-mail: ogpn00@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Шарыпово
(место составления акта)

“ 10 ” декабря 20 20 г.
(дата составления акта)
15 час 15 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 91

По адресу/адресам: Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская д. 13а.
(место проведения проверки)

На основании: исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору капитана вв. службы Майорова Д. А. № 91 от «06» ноября 2020 года «О проведении плановой выездной проверки»; ст. ст. 6,37,38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Берёзовологская основная общеобразовательная школа (МБОУ Берёзовологская ООШ).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” декабря 20 20 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 10 ” декабря 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня/ 2 (два) часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор МБОУ Берёзовологская ООШ Николаева Наталья Васильевна 06.11.2020 года в 10 часов 00 мину.

(фамилия, инициалы, дата, время)

(подпись)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Савельев Дмитрий Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ Берёзовологская ООШ Николаева Наталья Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными и правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): **не выявлено**


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

не выявлено		
--------------------	--	--

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) **Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 листе в 1 экземпляре.**
- 2) **Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (Ф 4.1 Красноярский край, Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская д. 13а на 10 листах в 1 экземпляре).**

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору


Савельев Д. В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

10 " 12 2020 г.


(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Берёзовологская основная общеобразовательная школа (МБОУ Берёзовологская ООШ) расположена по адресу: Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская д. 13а. МБОУ Берёзовологская ООШ зарегистрировано в налоговом органе 01.03.1999 года. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 26.04.2012 года серия 24 ЕК № 534095, здание закреплено за МБОУ Берёзовологская ООШ на праве оперативного управления. Школа осуществляет следующие основные виды деятельности: реализация образовательных программ: начального общего образования, основного общего образования; дополнительное образование детей и взрослых. Здание рассчитано на 18 посадочных мест. В школе установлен следующий режим работы: шестидневная учебная неделя.

Здание школы (столовая) д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская д. 13а, одноэтажное пятой степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (общеобразовательное учреждение), 1930 года постройки, общая площадь 60,7 квадратных метров. Перекрытия деревянные, крыша шиферная по деревянной обрешётке. Подвального помещения нет. В здании имеется один эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу в северном направлении. Двери выхода снабжены легко открываемыми затворами. На момент проверки двери открываются свободно изнутри без ключа.

Освещение электрическое, отопление модульная котельная, вентиляция естественная. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, имеется договор на техническое обслуживание. Ежеквартально проводятся проверки работоспособности систем пожарной автоматики с оформлением соответствующего акта. Акт проверки работоспособности системы пожарной сигнализации № б/н от 28.09.2020 года. Заключение: на момент проверки технические средства пожарной сигнализации находятся в рабочем состоянии. Средства обнаружения пожаров дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны. Акт комплексного опробования установок автоматической противопожарной защиты № б/н от 26.09.2020 года. Дефекты отсутствуют.

Приказами в зданиях и помещениях МБОУ Берёзовологская ООШ назначены ответственные за обеспечение пожарной безопасности (Приказ № 01-12-123 от 25.07.2020 года). Директор МБОУ Берёзовологская ООШ Николаева Наталья Васильевна и ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности Минабудинова Зухра Сагидуллоевна прошли обучение в объёме пожарно-технического минимума удостоверения № 12 от 28.02.2018 года и № 12 от 24.07.2020 года.

Помещения школы обеспечены первичными средствами пожаротушения 2 огнетушителя, проверка проведена в июне 2020 года. Ведется журнал учета и проверки первичных средств пожаротушения, на каждый огнетушитель белой краской нанесен учетный номер, имеются паспорта. Имеются приказы от 30.06.2020 № 01-12-108, от 25.07.2020г 01-1126 «О порядке установления противопожарного режима в зданиях и помещениях МБОУ Берёзовологская

ООШ» и запрете курения. На момент проверки предоставлены программы обучения пожарно-технического минимума для работников осуществляющих круглосуточную охрану, классных руководителей и ответственных за ПБ, а также для учащихся данного образовательного учреждения согласованные с начальником ОНД по г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов. Также предоставлены инструкции по ПБ и журналы инструктажей. С работниками проводятся вводные инструктажи по пожарной безопасности; повторные, целевые внеплановые инструктажи о чем делаются записи в журналах учета инструктажей по ПБ. Проводятся практические отработки эвакуации, очередная проведена 19.10.2020 года. При входе на территорию и в здание, а также по всему зданию вывешены таблички о запрещении курения на территории и в здании школы. В отношении МБОУ Берёзовологская ООШ составлена декларация пожарной безопасности зарегистрирована 15.07.2016 года № 04-256-8194-418. Расчет пожарного риска не производился.

Государственный инспектор г. Шарыпово,
Шарыповского и Ужурского районов по
пожарному надзору



Савельев Д. В.

Директора МБОУ Берёзовологская ООШ



Николаева Н. В.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шарыпово, Шарыповскому и
Ужурскому районам
662312, г. Шарыпово, 1-й м-он, д. 4, пом. 102, т. 8(39153) 27-9-87, e-mail: ogpn00@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Шарыпово
(место составления акта)

“ 10 ” декабря 20 20 г.
(дата составления акта)
16 час 15 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 92

По адресу/адресам: Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская д. 15.
(место проведения проверки)

На основании: исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору капитана вв. службы Майорова Д. А. № 92 от «06» ноября 2020 года «О проведении плановой выездной проверки»; ст. ст. 6,37,38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Берёзовологская основная общеобразовательная школа (МБОУ Берёзовологская ООШ).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” декабря 20 20 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 10 ” декабря 20 20 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня/ 2 (два) часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор МБОУ Берёзовологская ООШ Николаева Наталья Васильевна 06.11.2020 года в 10 часов 00 мину.
(фамилия, инициалы, дата, время) (подпись)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Савельев Дмитрий Владимирович.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ Берёзовологская ООШ Николаева Наталья Васильевна.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): **не выявлено**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

	не выявлено	
--	--------------------	--

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) **Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 листе в 1 экземпляре.**
- 2) **Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (Ф 4.1 Красноярский край, Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская д. 15 на 10 листах в 1 экземпляре).**

Подписи лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору

 **Савельев Д. В.**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



12 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Берёзовологская основная общеобразовательная школа (МБОУ Берёзовологская ООШ) расположена по адресу: Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская д.15. МБОУ Берёзовологская ООШ зарегистрировано в налоговом органе 01.03.1999 года. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 26.04.2012 года серия 24/ЕК № 534096, здание закреплено за МБОУ Берёзовологская ООШ на праве оперативного управления. Школа осуществляет следующие основные виды деятельности: реализация образовательных программ: начального общего образования, основного общего образования; дополнительное образование детей и взрослых. Наполняемость школы составляет 32 человека. В школе установлен следующий режим работы: шестидневная учебная неделя.

Здание школы д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская д. 15, учебное здание, 1961 год постройки, материал стен – дерево, одноэтажное пятой степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (общеобразовательное учреждение). Площадь объекта – 113,7 кв.м. Перекрытия деревянные, крыша шиферная по деревянной обрешётке. Подвального помещения нет. В здании школы имеется один эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу по коридору на восток. На момент проверки двери открываются свободно изнутри без ключа.

Освещение электрическое, отопление модульная котельная, вентиляция естественная. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, имеется договор на техническое обслуживание. Ежеквартально проводятся проверки работоспособности систем пожарной автоматики с оформлением соответствующего акта. Акт проверки работоспособности системы пожарной сигнализации № б/н от 28.09.2020 года. Заключение: на момент проверки технические средства пожарной сигнализации находится в рабочем состоянии. Средства обнаружения пожаров дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны. Акт комплексного опробования установок автоматической противопожарной защиты № б/н от 26.09.2020 года. Дефекты отсутствуют.

Приказами в зданиях и помещениях МБОУ Берёзовологская ООШ назначены ответственные за обеспечение пожарной безопасности (Приказ № 01-12-123 от 25.07.2020 года). Директор МБОУ Берёзовологская ООШ Николаева Наталья Васильевна и ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности Минабудинова Зухра Сагидуллоевна прошли обучение в объёме пожарно-технического минимума. Удостоверения № 12 от 28.02.2018 года и № 12 от 24.07.2020 года.

Помещения школы обеспечены первичными средствами пожаротушения 2 огнетушителя, проверка проведена в июне 2020 года. На веранде оборудован пожарный щит, установлена ёмкость с песком. Ведется журнал учета и проверки первичных средств пожаротушения, на каждый огнетушитель белой краской нанесен учетный номер, имеются паспорта. Имеются приказы от 30.06.2020 № 01-12-108, от 25.07.2020г 01-1126 «О порядке установления противопожарного

режима в зданиях и помещениях МБОУ Берёзовологская ООШ» и запрете курения. На момент проверки предоставлены программы обучения пожарно-технического минимума для работников осуществляющих круглосуточную охрану, классных руководителей и ответственных за ПБ, а также для учащихся данного образовательного учреждения согласованные с начальником ОНД по г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов. Также предоставлены инструкции по ПБ и журналы инструктажей. С работниками проводятся вводные инструктажи по пожарной безопасности; повторные, целевые внеплановые инструктажи о чем делаются записи в журналах учета инструктажей по ПБ. Проводятся практические отработки эвакуации, очередная проведена 19.10.2020 года. При входе на территорию и в здание, а также по всему зданию вывешены таблички о запрещении курения на территории и в здании школы. В отношении МБОУ Берёзовологская ООШ составлена декларация пожарной безопасности зарегистрирована 15.07.2016 года № 04-256-8194-418. Расчет пожарного риска не производился.

Государственный инспектор г. Шарыпово,
Шарыповского и Ужурского районов по
пожарному надзору

Савельев Д. В.

Директора МБОУ Берёзовологская ООШ

Николаева Н. В.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам

662312, г. Шарыпово, 1-й м-он, д. 4, пом. 102, т. 8(39153) 27-9-87, e-mail: ogpn00@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Шарыпово

(место составления акта)

“ 10 ” декабря 20 20 г.

(дата составления акта)

17 час 15 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 93

По адресу/адресам: Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская д. 20.

(место проведения проверки)

На основании: исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору капитана вв. службы Майорова Д. А. № 93 от «06» ноября 2020 года «О проведении плановой выездной проверки»; ст. ст. 6,37,38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Берёзовологская основная общеобразовательная школа (МБОУ Берёзовологская ООШ).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” декабря 20 20 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 10 ” декабря 20 20 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 (два) рабочих дня/ 2 (два) часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор МБОУ Берёзовологская ООШ Николаева Наталья Васильевна 06.11.2020 года в 10 часов 00 мину.

(фамилия, инициалы, дата, время)

(подпись)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Савельев Дмитрий Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ Берёзовологская ООШ Николаева Наталья Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): **не выявлено**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

НЕ ВЫЯВЛЕНО	
--------------------	--

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

caj

(подпись проверяющего)

caj

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) **Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 листе в 1 экземпляре.**
- 2) **Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (Ф 4.1 Красноярский край, Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская д. 20 на 10 листах в 1 экземпляре).**

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору

caj
Савельев Д. В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 20 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Берёзовологская основная общеобразовательная школа (МБОУ Берёзовологская ООШ) расположена по адресу: Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская д.20. МБОУ Берёзовологская ООШ зарегистрировано в налоговом органе 01.03.1999 года. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации и права от 26.04.2012 года серия 24 ЕК № 534096, здание закреплено за МБОУ Берёзовологская ООШ на праве оперативного управления. Школа осуществляет следующие основные виды деятельности: реализация образовательных программ: начального общего образования, основного общего образования; дополнительное образование детей и взрослых. Наполняемость школы составляет 32 человека. В школе установлен следующий режим работы: шестидневная учебная неделя.

Здание школы д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская д. 20, учебное здание, 1961 год постройки, материал стен – дерево, одноэтажное пятой степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (общеобразовательное учреждение). Площадь объекта – 137,2 кв.м. Перекрытия деревянные, крыша шиферная по деревянной обрешётке. Подвального помещения нет. В здании школы имеется один эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу по коридору на восток. На момент проверки двери открываются свободно изнутри без ключа.

Освещение электрическое, отопление модульная котельная, вентиляция естественная. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, имеется договор на техническое обслуживание. Ежеквартально проводятся проверки работоспособности систем пожарной автоматики с оформлением соответствующего акта. Акт проверки работоспособности системы пожарной сигнализации № б/н от 28.09.2020 года. Заключение: на момент проверки технические средства пожарной сигнализации находится в рабочем состоянии. Средства обнаружения пожаров дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны. Акт комплексного опробования установок автоматической противопожарной защиты № б/н от 26.09.2020 года. Дефекты отсутствуют.

Приказами в зданиях и помещениях МБОУ Берёзовологская ООШ назначены ответственные за обеспечение пожарной безопасности (Приказ № 01-12-123 от 25.07.2020 года). Директор МБОУ Берёзовологская ООШ Николаева Наталья Васильевна и ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности Минабудинова Зухра Сагидуллоевна прошли обучение в объёме пожарно-технического минимума. Удостоверения № 12 от 28.02.2018 года и № 12 от 24.07.2020 года.

Помещения школы обеспечены первичными средствами пожаротушения 2 огнетушителя, проверка проведена в июне 2020 года. На веранде оборудован пожарный щит, установлена ёмкость с песком. Ведется журнал учета и проверки первичных средств пожаротушения, на каждый огнетушитель белой краской нанесен учётный номер, имеются паспорта. Имеются приказы от 30.06.2020 № 01-12-108, от 25.07.2020г 01-1126 «О порядке установления противопожарного

режима в зданиях и помещениях МБОУ Берёзовологская ООШ» и запрете курения. На момент проверки предоставлены программы обучения пожарно-технического минимума для работников осуществляющих круглосуточную охрану, классных руководителей и ответственных за ПБ, а также для учащихся данного образовательного учреждения согласованные с начальником ОНД по г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов. Также предоставлены инструкции по ПБ и журналы инструктажей. С работниками проводятся вводные инструктажи по пожарной безопасности; повторные, целевые внеплановые инструктажи о чем делаются записи в журналах учета инструктажей по ПБ. Проводятся практические отработки эвакуации, очередная проведена 19.10.2020 года. При входе на территорию и в здание, а также по всему зданию вывешены таблички о запрещении курения на территории и в здании школы. В отношении МБОУ Берёзовологская ООШ составлена декларация пожарной безопасности зарегистрирована 15.07.2016 года № 04-256-8194-418. Расчет пожарного риска не производился.

Государственный инспектор г. Шарыпово,
Шарыповского и Ужурского районов по
пожарному надзору



Савельев Д. В.

Директора МБОУ Берёзовологская ООШ



Николаева Н. В.