

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Берёзовологская основная
общеобразовательная школа»
662268 д. Берёзовый Лог
Ужурского района
Красноярского края
ул. Первомайская, 13; тел.8-39156-33-1-77
e-mail: mouberez@rambler.ru
ОКОГУ 49007
ОГРН 1022401093120
ИНН/КПП 2439004943/243901001

В территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека по
Красноярскому краю в г. Шарыпово

от 04.08.2020 года

Уважаемый Роман Александрович!

По исполнению предписания от 30.11.2018 г. № 24887 в отношении МБОУ «Берёзовологская ООШ», расположенного по адресу: Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская, 13, сообщаю следующее:

1. 1.1. Устранить нарушения требований п. 3.4.1., табл. 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», выразившиеся в несоответствии качества холодной воды из водопроводной сети общеобразовательного учреждения по содержанию нитратов. – **Устранены нарушения, установлен фильтр. Качество воды соответствует всем гигиеническим требованиям, что подтверждают заключение (акт), анализы воды.**
2. 1.2. Устранить нарушение требований п.п. 6.7., 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в не обеспечении функционирования в спортивном зале форточных проемов. – **Устранено. Форточные проёмы в спортивном зале функционируют.**
3. 1.3. Устранить нарушение требований п. 2 .6 . СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в отсутствии отапливаемого перехода из отдельно стоящих помещений к зданию пищеблока. – **Не устранено. Здания приспособлены для образовательного учреждения, здание столовой и начальной школы были построены в 1936 году, здание основной**

школы построено в 1967 году. Проект на строительство зданий отсутствует.

Директор
МБОУ «Берёзовологская ООШ»



Н.В.Николаева